

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 1

«06» июля 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182.

1.2. Адрес объекта: 620070, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 41.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, общей площадью: 3067,0 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 7648,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1956 г., последнего капитального ремонта – 1990 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – _____ г.,
капитального – _____ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Полное - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182. Сокращенное – МБДОУ детский сад № 182.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 620070, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 41. Телефон: +7 (343) 210-85-00; электронная почта: mdou182@eduekb.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом № 24а. Телефон: +7(343) 304-12-51. Адрес электронной почты: eduekb@ekadm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 2 до 7(8) лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): все категории инвалидов.

2.4. Виды услуг: воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 до 7(8) лет (при наличии условий).

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 211/211/211 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусными маршрутами №№ 030 и 81 до остановки общественного транспорта «Палисадная» (по ул. Окраинная). Далее пешим ходом.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 метров.

3.2.2. время движения пешком: 5 минут.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Описать: отсутствуют съезды при пересечении тротуаров с проезжей частью, неровности асфальтового покрытия.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	НЕТ
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передвигающихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	НЕТ	ДУ	НЕТ	ДУ	ДУ	НЕТ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	НЕТ	ДУ	НЕТ	ДУ	ДУ	НЕТ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещение объекта)	НЕТ	ДУ	НЕТ	ДУ	ДУ	НЕТ

5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДУ	ДУ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
8.	Все зоны и участки<*>	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);
 <*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ) для категорий (О, С, Г, У) и временно недоступно (ВНД) для категории (К).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны		Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
	2	3 не нуждается (доступ обеспечен)	4 Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием	5 Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	6 Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Территория, прилегающая к зданию (участок)	2	3	- оборудовать парковку для инвалидов с установкой дорожного знака и нанесением наземной дорожной разметки; - демонтировать бордюры на пути движения по территории объекта, высота бордюров должна быть не более 0,015 м; - восстановить целостность дорожного покрытия; - выделить крышки люков контрастным цветом.	- установить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа; - установить при входе на территорию информационные таблички шрифтом Брайля.	-
Вход (входы) в здание		-	- оборудовать съезд с площадки в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;	- нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре, на ручку входной двери и двери	-

		- обустроить входную площадку размером не менее 2,2х2,2 м; - расширить дверной проем входной двери и двери в тамбуре главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м); - в полотне наружной двери главного входа, следует предусмотреть смотровую панель, заполненную прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки; - демонтаж порогов на входной двери главного входа, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); - отрегулировать доводчик на входной двери главного входа до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд); - демонтаж порогов на двери в тамбуре, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); - отрегулировать доводчик на двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).	в тамбуре; - установить тактильные предупреждающие указатели перед входной дверью и дверью в тамбуре; - разместить информацию об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов).	
--	--	--	--	--

Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		- установить/заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-2017; - демонтировать пороги (приведение к нормативному значению - высота порога не более 0,014 м) на пути следования к зоне оказания услуг или приобрести перекатной пандус; - отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрытии не менее 5 сек.); - расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м, по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях путём открывания ситуационной помощи путём открывания второй створки; - нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалидов; - выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалидов.	- выделить место для собаки-проводника; - для преодоления лестницы внутри здания рассмотреть вариант приобретения ступенькохода; - разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых предоставляются услуги, с указанием номера и назначения помещения.	
Зона целевого назначения здания (целевое посещение объекта)		- предусмотреть и обустроить зону оказания услуг, по возможности на первом этаже; - выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала; - организовать на объекте оказание ситуационной помощи.	- установить удобные стулья с подлокотниками; - установить в зоне ожидания и отдыха, а также в зоне оказания услуги, специальные держатели для костылей, тростей и т.п.; - приобрести электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; - приобрести специализированные учебные пособия и технические средства	

			реабилитации (ТСР) в группы для занятий по адаптивным программам; - приобрести портативную индукционную систему.	
Санитарно-гигиенические помещения	-	- в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м, обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жесткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины.	-	-
Система информации и связи (на всех зонах)	-		- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	-
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ			-
Все зоны и участки	-			-

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации: 2021-2023 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

(указывается наименование документа: программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью (ДП – О, Г, У); доступен условно (ДУ – К, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с вышестоящей организацией: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга. Адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом № 24а. Телефон: +7(343) 304-12-51. Адрес электронной почты: eduekb@ekadm.ru

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: отсутствует.

Паспорт доступности ОСИ № 1 от 06.07.2021 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр».
Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uesb6.ru

4.5. Согласовано:

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель Чкаловской районной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)



О.С. Крушинский

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики № 25

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа

государственной власти Свердловской области)

(дата)

для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта

И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 182

Шабурова
(подпись)

/ Е.В. Шабурова /

Дата 06.07.2021

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта

И.о. заведующего
МБДОУ детский сад № 182

(подпись)

/ Е.В. Шабурова /

Дата _____