

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад № 182

*Е.В. Шабурова* Шабурова Е.В.

«*14*» *мая* 2024 года



## ПАСПОРТ

### доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

№ 1

«*14*» *мая* *2024* года

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620070, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 41.

1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание (количество этажей) 2-х этажное, 1980,4 кв. м,  
часть здания     -     этаж (-а, -ей) (или на     -     этаже),     -     кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 7648,0 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1958 год, последнего капитального ремонта 1990 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  
текущего нет, капитального нет.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:  
полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182  
сокращенное наименование (по учредительным документам): МБДОУ детский сад № 182.

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 620070, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 41, тел. 8(343) 210-85-00; электронная почта: mdou182@eduekb.ru.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 24А, тел. 8(343)304-12-51, электронная почта: eduekb@ekadm.ru.



## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): нет.

2.4. Виды услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 200 человек;

вместимость 211 человек;

пропускная способность 211 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): да.

## 3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус: 89, 81 до остановки общественного транспорта «Палисадная», далее пешим ходом.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 410 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): нет.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть); описать: отсутствуют съезды при пересечении тротуаров с проезжей частью, неровности асфальтового покрытия,

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

### 3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	НЕТ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	НЕТ	ДУ	НЕТ	ДУ	ДУ	НЕТ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	НЕТ	ДУ	НЕТ	ДУ	ДУ	НЕТ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	НЕТ	ДУ	НЕТ	ДУ	ДУ	НЕТ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДУ	ДУ	НЕТ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: Состояние доступности объекта оценено как *доступно условно (ДУ)* для категорий (О, С, Г, У) и временно недоступно (ВНД) для категории (К).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>б</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтировать бордюры на пути движения по территории объекта, высота бордюров должна быть не более 0,015 м;</li> <li>- восстановить целостность дорожного покрытия.</li> </ul>		
2.	Вход (входы) в здание		<ul style="list-style-type: none"> <li>- оборудовать съезд с площадки в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;</li> <li>- обустроить входную площадку размером не менее 2,2х2,2 м;</li> <li>- расширить дверной проем входной двери и двери в тамбуре главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м);</li> <li>- в полотне наружной двери главного входа, следует предусмотреть смотровую панель, заполненную прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница-</li> </ul>		Реконструкция здания



Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			<p>не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- демонтаж порогов на входной двери главного входа, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014м);</li> <li>- отрегулировать доводчик на входной двери главного входа до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд);</li> <li>- демонтаж порогов на двери в тамбуре, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м);</li> <li>- отрегулировать доводчик на двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).</li> </ul>		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить/заменить поручни на лестнице согласно требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-2017;</li> <li>- демонтировать пороги (приведение к нормативному значению - высота порога не более 0,014 м) на пути следования к зоне оказания услуг;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- для преодоления лестницы внутри здания рассмотреть вариант приобретения ступенькохода.</li> </ul>	Реконструкция здания

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- отрегулировать доводчик на дверях по пути следования к зоне оказания услуг (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 сек.);</li> <li>- расширить дверные проёмы до нормативного значения не менее 0,9 м, по пути следования к зоне оказания услуг, при двухстворчатых дверях оказание ситуационной помощи путём открывания второй створки.</li> </ul>		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- предусмотреть и обустроить зону оказания услуг, по возможности на первом этаже;</li> <li>- выделить специальное место в спальном помещении ближе к выходу (эвакуационному) с оборудованием его кнопкой вызова персонала.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установить удобные стулья с подлокотниками;</li> <li>- установить в зоне ожидания и отдыха, а также в зоне оказания услуги, специальные держатели для костылей, тростей и т.п.;</li> <li>- приобрести электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;</li> <li>- приобрести специализированные учебные пособия и технические средства реабилитации (ТСР) в группы для занятий по адаптивным программам;</li> <li>- приобрести портативную индукционную систему.</li> </ul>	Реконструкция здания



Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>6</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.	Санитарно-гигиенические помещения		- в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м, обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жесткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины.		Технические решения невозможны, площадь помещения 2,4 кв. м.
6.	Система информации и связи (на всех зонах)			- оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет			
8.	Все зоны и участки	Доступ обеспечен условно	Капитальный ремонт		Реконструкция здания

<sup>6</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.



4.2. Период проведения работ: 2024 – 2029 гг., по мере финансирования.  
в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): при выделении целевых средств на проведение капитального ремонта здания.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: доступен полностью (ДП – О, Г, У); доступен условно (ДУ – К, С).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: \_\_\_\_\_ Шабурова Е.В.  
(подпись/Ф.И.О.)  
Члены Комиссии: \_\_\_\_\_ Кокорина Н.О.  
(подпись/Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_ Кончикова В.Н.  
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 14.06.2024  
(дата)  
в Управление социальной политики № 25 по Чкаловскому району города Екатеринбурга для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Территориальный отраслевой  
исполнительный орган государственной власти  
Свердловской области –  
Управление социальной политики  
Министерства социальной политики  
Свердловской области № 25  
01 - 19 / 1 - 10538 от 14 ИЮН 2024  
вх. №

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389962

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025